



CONSILIUL JUDEȚEAN VASLUI
DIRECȚIA GENERALĂ DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ ȘI PROTECȚIA COPILULUI
COMPARTIMENTUL DE ACHIZIȚII PUBLICE ȘI CONTRACTAREA SERVICIILOR
SOCIALE, TEHNIC, INVESTIȚII

FIȘA PRODUSULUI
DETECTOR DE GAZ

265/21.02.2017

CARACTERISTICI	PARAMETRI	ALTE OBS.
Tip detector:	gaz	
Tip montaj:	aparent	
Distanța maximă de detecție:	6m	
Prag de alarmare:	9% LIE	
Timp de stabilizare senzor:	2 min 30 sec	
Alarma:	vizuală și caustică	
Putere consumată:	3 W	
Tensiune alimentare (V) :	230 V	
Temperatura de operare (°C) :	de la -10 °C până +40 °C	

Detectoare de gaz se vor monta în următoarele locații aparținând D.G.A.S.P.C. Vaslui după cum urmează:

- C.S.C. nr.1 Vaslui - 3 buc
- Casa cu grădină Vaslui- 1 buc
- C.I.A.P.V. Huși -1 buc
- C.R.R.P.H. Huși -2 buc
- L.P. Chitoc - 1 buc
- L.P. Codaști - 1 buc
- L.P. Ștefan cel Mare - 1 buc
- L.P. Vladia - 1 buc
- L.P. Vulturești - 1 buc
- C.I.A. Giurcani - 2 buc
- L.P. Gagești - 2 buc
- C.I.A. Bogești - 1 buc
- C.R.R.C. Fălciu - 1 buc

întocmit,
Ștefan Barbu